ACTA DE INSPECCIÓN DE TERRENO Nº 30/2010

Región: Atacama.

1 DATOS GENERALES

Fecha(s) de inspección (*): 05.08.2010	Hora inicio: 11 15	Hora término: 13 10
Proyecto(s) (*): Emelda., Empresa. Electrica. Diego de Almagro.		
Titular: Empresa Electrica Diego de Almagro.		Rut: 76004337-0
RCA Nº (*): 250	Fecha de la RCA: 14.08.2008.	
Representante legal *(en caso de cambio e informado en terreno)*: Sebastian Pizarro.		Correo electrónico: spizarro@ecomac.cl.
Lugar de inspección *(indicar ubicación de la totalidad de los lugares inspeccionados, región, comuna)*: Diego de Almagro. Km. 4. ruta. camino. caserio Hueso.		

Objetivo Visita (*) *(marcar opción que corresponda)*:

- [X] Programa fiscalización
- [ ] Denuncia
- [ ] Contingencia
- [ ] Otro

Fase en que se encuentra el proyecto (*) *(marcar opción que corresponda)*:

- [ ] No iniciado
- [ ] En ejecución de compromisos establecidos en la RCA, previos a la etapa de construcción
- [X] En construcción
- [ ] En operación
- [ ] En actividades de cierre (temporal o permanente)
- [ ] Terminado
- [ ] Abandonado

Ubicación en coordenadas del proyecto *(Datum, Norte, Este) (para completar o validar ubicación informada en el proceso de evaluación)*:

2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

(se refiere a la(s) persona(s) que participa(n) en la inspección por parte de la empresa)

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Mail o teléfono	Firma
Mario Peralta Alba	Auditor técnico	09-23248228	
BENJAMIN FERNANDEZ	JEFE ITO	96496575	

(*) Dato obligatorio

ORIGINAL EXPEDIENTE

6 HECHOS CONSTATADOS RESPECTO DE LAS PARTES, OBRAS O ACCIONES DEL PROYECTO Y/O REQUERIMIENTOS O RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TITULAR

El T. Titular informa que el proyecto se encuentra en marcha blanca (pruebas). Se solicita que entregue la documentación que verifique el hecho.
Se verificó que actualmente están realizando pruebas. El T. Titular informa que dichas pruebas las ha realizado solo con Diesel N°2 dado que la línea de IFO 180 aún no está terminada. (falta Sist. Caldera y de agua caliente).
Se verificó que las chimeneas no eran circulares sino cuadradas. Todas las instalaciones. Se solicita al Titular que antes de la operación regularice sanitariamente (alcantarillado, agua potable, residuos y separación agua aceite).

Considerando 3.8.1. Calidad del Aire.
El T. Titular informa que no se ha instalado la estación de monitoreo de Calidad del aire PM10, CO, NO_2, O_3 y SO_2 en lugar habilitado más cercano. Se solicita entregar informe a la Seremi de Salud sobre el estado de avance de este considerando y los compromisos involucrados en él. (

Considerando 3.8.2. letra b.4. Aguas servidas de Sist. higiénicos del personal.
Se verificó que no se había considerado planta Tratam. aguas servidas ECOSET. Se solicita entregar informe a Seremi Salud sobre la forma de Cumplimiento del Considerando.

Considerando 3.8.2. letra b.5. Aguas Lluvias.
Se verificó que el Sist. de drenaje de aguas lluvias no se encuentra considerado. Se solicita entregar informe a la Seremi Salud sobre el estado de avance del considerando y los compromisos involucrados en él.

Considerando 3.8.2. letra b.3
Se verificó que piscina de evaporación con las dimensiones señaladas en el considerando no estaba considerada. El T. Titular informa que las aguas obtenidas del Sist. de separación de aceites y grasas serán retiradas por una empresa autorizada de acuerdo al DS 148/04.

Considerando 3.8.6 letra b.
Se solicita al T. Titular que considere que una vez iniciada la operación implemente una señalética más visible (Tamaño) según Ord. para la velocidad máxima de 20 km/hr. Se solicita entregar medio verificación (foto) a Seremi Transportes y Telecomunicaciones.

Considerando 3.8.4 Residuos No Peligrosos Sólidos. letra a.
Se verificó que no había un sitio habilitado para el almacenamiento de estos residuos, siendo que si habían residuos no peligrosos sólidos.

Considerando 3.8.5. Residuos Sólidos Industriales Peligrosos. letra a).
Se verificó que el T. Titular cuenta con una instalación de almacenamiento temporal de estos residuos en obstante se evidencia presencia de estos residuos fuera del lugar acondicionado para ellos, Se solicita salvaguar. y entregar medios sobre cumplimiento y disposición de residuos sólidos domiciliarios de verificación a Seremi Salud.

Considerando 6.- Se solicita entregar registros de verificación del cumplimiento del considerando y sus compromisos entregar medios de verificación a Seremi Salud. Seremi Trans. y Telecomunicaciones. (enviar cartas adjuntas)
y Seremi Trans. y Telecomunicaciones. (enviar cartas adjuntas)
Se solicita al T. Titular informe con lo solicitado al servicio que lo solicita, con copia a Conama (cumplida) enviar dentro del día. o previo al día 26. de Agosto de 2010. en papel y digital.
Se solicita envía a Conama antecedentes legales del Caudal. Representante legal antes 26.07.2010

ORIGINAL EXPEDIENTE

3 EQUIPO DE INSPECCIÓN

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Cargo	Órgano del Estado	Firma
David Moreno Sepúlveda	Profesional	MTT - SEREMITT	
VICTOR CALDERON E.	PROFESIONAL	AUTORIDAD SANITARIA	
José Esteban Serrano	Profesional	Comuna	

4 OTROS ASISTENTES

Nombre (1 nombre, 2 apellidos)	Organización (si corresponde)	Dirección o correo electrónico	Firma

5 REQUERIMIENTOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TERRENO AL TITULAR O ENTREGADOS

Nombre de documento o información entregada durante la inspección.	Nombre de documento o información que quedó pendiente para entrega posterior, incluir plazo de entrega	Órgano del Estado receptor o solicitante.

ORIGINAL EXPEDIENTE