Acta de Terreno Nº 42 | 29 | 09 | 2009

01

Proyecto "Proyecto Planta Valdivia"
RCA Nº 279, del 30 de Octubre de 1998.
Titular: Celulosa Arauco y Constitución SA.
Comité Operativo de Fiscalización:
Marcelo Ossandón, SAG
Eric Loyola, SISS
Germán Krause, SEREMI AGRICULTURA
Mª Eliana Chaparro, SERNATUR
Waldo Gallardo, SEREMI SALUD
Christian Hinrichsen, SERNAPESCA
Pamela Godoy, CONAMA
Mauricio Benítez, CONAMA.

OBSERVACIONES:

1) Se verificó sector de contingencia del Depósito de Residuos Industriales Sólidos. Actualmente, aguas subsuperficiales están siendo derivadas a la Planta de Tratamiento de Efluentes.
2) Se informa que se han realizado 02 sondajes para verificación de compactación del suelo.
3) Titular indica que monitoreos de aguas subterráneas se están realizando en forma mensual, con motivo de la contingencia.
4) Canalización de lixiviados del DRIS se encuentra terminada y operando.
5) Planta de tratamiento de efluentes operando; sistema primario, secundario y terciario.

Continúa en pág. 02

6) Lodos terciaria titán siendo bombeados a la prensa en una cantidad aproximada de 100 m³/12 horas.
7) Se tomó temperatura efluente final en 27,6°C pH de 7,1, conductividad 2560 µs/cm y un caudal de 650 l/s.
8) Se ratificó sello del ducto de emergencia no autorizado.
9) Laguna de derrame se encuentra sin efluente.
10) Se deberán identificar la totalidad de las cámaras levantadas al DRIS, respecto de flujos y origen.
11) Titular deberá informar al Comité Operativo de Fiscalización el destino del ducto antiguo de lixiviados del DRIS.
12) Una vez establecida la causa del evento del DRIS, se deberá informar a CONAMA.

Luis Osses Montecinos
Subgerente MASSO
P/Planta Valdivia.