Acta de Terreno Nº 52/2009	24	11	2009

Proyecto "Instalación y Operación de Turbogrupos en Valdivia". Central Termoeléctrica Antilhue.
Titular: Colbún S.A. F: 2470888 -
Encargado: Christian Panaguirre.
Comité Operativo de Fiscalización:
Germán Krause, SEREMI Agricultura. 225457
Mauricio Benítez, CONAMA. 239645

OBSERVACIONES:
1) Proyecto se encuentra implementado. Cuenta con 02 turbinas con capacidad de generación de 50 MW cada una. Existen 02 estanques de combustible con capacidad total de 1300 m^3 (1000 y 300 m^3 c/u) Además, existen estanques para agua desmineralizada con capacidad total de 430 m^3.
2) Proyecto cuenta con sistema de alcantarillado particular con sistema de drenaje e infiltración para aguas residuales. Se debe informar respecto de Resolución Sanitaria.
3) No ha implementado bodega para residuos peligrosos. Informar respecto de Resolución Sanitaria.
4) Informar respecto de Permisos de Construcción para sector de oficinas e instalaciones en general.
5) Informar respecto de últimos monitoreos de emisiones atmosféricas y calidad de agua (año 2009).
6) Informar respecto de antecedentes de Cambio de Uso de suelo, respecto de la implementación del proyecto. Adjuntar plano considerando todas las actuales instalaciones.

7) Remitir copia de Registro de Retiro de Residuos Peligrosos.

Nota: Los antecedentes antes solicitados deberán ser remitidos a más tardar el viernes 04 de diciembre de 2009, a CONAMA Región de Los Ríos (Cantos Amwandter Nº 834)

Cristian Parraguirre Cuevas
12.855.524-2
Supervisor Mecánico
Odbrin SA.